

Rozkaz nr 09/2003

Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szczecinie

z dnia 18.11.2003 r.

W sprawie przeprowadzenia ćwiczenia taktyczna – bojowego na obiekcie.

1. W dniach **24 listopada o godz. 09.00** rozkazuję przeprowadzić szkolenie i ćwiczenie taktyczna – bojowe na obiekcie **Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Szczecinie ul. 3-go Maja 1a.**

Ćwiczenie należy przeprowadzić dwuetapowo tzn. przeprowadzić ćwiczenie na obiekcie wyznaczonym zgodnie z założeniem i poleceniem kierownika ćwiczeń oraz zapoznanie się z obiektem.

2. Na kierownika ćwiczeń wyznaczam Dowódcę Zmiany II, który jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji.

3. Celem ćwiczenia jest zapoznanie załóg z:

- zaopatrzeniem wodnym wewnątrz i w pobliżu obiektu,
- warunkami budowlanymi i ewakuacyjnymi,
- sposobami prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- zasadami i sposobami przeprowadzania ewakuacji dużej ilości osób z obiektów zbiorowego przebywania.

4. Do udziału w ćwiczeniach wyznaczam następujące siły i środki:

GBA2/24; GCBA 8,2/32; SD-30; SLRd.

5. Operacyjne zabezpieczenie terenu na czas ćwiczeń należy ustalić z oficerem operacyjnym rejonu.

6. Ćwiczenie należy uzgodnić z właścicielem obiektu i zgłosić do sekcji planowania operacyjnego KM PSP w Szczecinie.

7. Z przeprowadzonego ćwiczenia kierownik ćwiczeń opracuje sprawozdanie, które przedstawi najpóźniej na następnej zmianie służbowej.

8. W przypadku stwierdzenia (podczas ćwiczeń) odstępstw od obowiązujących przepisów przeciwpożarowych prowadzący ćwiczenia sporządza notatkę służbową w dwóch egzemplarzach, z których jeden należy przekazać pracownikowi kontrolno-rozpoznawczemu KM PSP w Szczecinie.

Podpis Dowódcy JRG nr1.

Plan przebiegu ćwiczeń

11. Na obiekcie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Szczecinie ul. 3-go Maja 1a dnia 24.11.2003 r.

Czas		Sytuacje	Czynności ćwiczących, rozjemców i pozorantów.
Astro.	Operac		
1.	2.	3.	4.
09.10	00.00	W pomieszczeniu po byłym gabinecie dentystycznym usytuowanym na parterze budynku starej szkoły w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej powstaje pożar. Obejmuje wyposażenie pomieszczenia i dość szybko rozprzestrzenia się wydzielając dużo dymu.	
09.14	00.04	Pożar rozwija się.	Wydobywający się dym zauważyły osoby przebywające w portierni i powiadomiły kierownika administracyjnego. Podjęto próbę akcji gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz powiadomiono Straż Pożarną i Dyрекcję Szkoły.
09.15	00.05	Pożar rozwija się.	Dyrektor oceniając zagrożenie podejmuje decyzję o ewakuacji wszystkich osób przebywających w budynku starej szkoły. Ogłoszony zostaje alarm ewakuacji całej szkoły.
09.17	00.07	Pożar rozwija się.	Dojazd do miejsca zdarzenia zadysponowanych zastępów przez MSK. Prowadzona jest ewakuacja szkoły.
09.18	00.08	Pożar rozwija się.	D-ca SLRd i D-ca GBA 2/24, udają się na rozpoznanie oraz kontaktują się z osobą nadzorującą ewakuację.
09.20	00.10	Pożar rozwija się.	D-ca akcji wydaje następujące polecenia: 1) zastęp GBA 2/24 dokonuje przeszukania parteru i pomieszczeń piwnicznych oraz rozwija linię gaśniczą do miejsca pożaru, 2) zastęp GCBA 8,2/32 dokonuje przeszukania I piętra, 3) zastęp SD-30 dokonuje przeszukania II piętra oraz poddasza, 4) zastęp SLRD nadzoruje ewakuację, 5) ze względu na trudne warunki atmosferyczne na miejsce zbiórki ewakuowanych zostaje wyznaczona sala gimnastyczna w budynku tzw. "ELKI".
09.25	00.15	Pożar rozwija się.	Zastępy prowadzą przeszukania pomieszczeń szkoły i działania gaśnicze. Ewakuacja szkoły została zakończona.
09.30	00.20	Pożar rozwija się	Prowadzone jest przez nauczycieli liczenie i sprawdzanie zgodnie z dziennikami lekcyjnymi osób ewakuowanych oraz zbierane są meldunki zbiorcze z poszczególnych klas.
09.35	00.25	Pożar zostaje zlokalizowany.	
10.10	01.00	Pożar ugaszony	Pożar zostaje ugaszony, ratownicy dokładnie przeszukują całą szkołę. Miejsce prowadzenia działań gaśniczych D-ca akcji przekazuje na piśmie kierownikowi obiektu. Po dokładnym od dymieniu obiektu odwołany zostaje alarm pożarowy i uczniowie wracają na zajęcia.
10.30	01.20	Pożar ugaszony.	D-ca akcji omawia z ratownikami przebieg akcji. Dokonuje wstępnej analizy pracy poszczególnych funkcyjnych i ratowników. Rozjemcy oceniają poprawność postępowania pracowników szkoły.
11.00	01.50	Odjazd do koszar.	Ratownicy dokonują ilościowego sprawdzenia sprzętu i odjeżdżają z miejsca akcji . W szkole rozpoczynają się planowe zajęcia.

UWAGI:

1. Do pkt. 5 podać ogólnie przebieg ćwiczeń, rozwinięcie sił i środków, stan techniczny sprzętu, sprawność środków alarmowania i łączności oraz błędy i niedociągnięcia (wypełnia główny rozjemca)
2. Do pkt. 7 na szkicu nanieść kolorem czarnym planowane, a kolorem czerwonym faktyczne rozwinięcie sił i środków.
3. W przypadku uruchomienia III rzutu lub trzech zastępów kierownictwo akcji obejmuje Dowódca JRG lub jego zastępca.
4. Dokumentację należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po odbyciu ćwiczeń jeden z nich przesłać do KM PSP w Szczecinie.

.....
Kierownik ćwiczeń.

.....
Kierownik pozoracji.

.....
Główny rozjemca

Sprawozdanie-raport z przeprowadzonych ćwiczeń w Zespole Szkół Ekonomicznych w Szczecinie ul.3-go Maja 1a

Ćwiczenia przeprowadzono planowo w dniu 24.11.2003r. o godz. 09.00. Obserwatorami ćwiczeń byli D-ca JRG – 1 i Z-ca D-cy JRG – 1 w Szczecinie. W ćwiczeniach uczestniczyła cała kadra Zespołu Szkół Ekonomicznych i uczniowie oraz osoby aktualnie przebywające na terenie obiektu, cały stan osobowy zmiany II-iej JRG-1 oraz Policja w celu zabezpieczenia ruchu na ul. 3-go Maja. Do pozoracji wykorzystano teatralną maszynę do produkcji dymu.

Przebieg ćwiczeń:

- zauważenie pożaru, podjęcie próby gaszenia przez pracowników, powiadomienie Straży Pożarnej oraz Dyrektora Szkoły;
- ogłoszenie przez Dyrektora Szkoły alarmu ewakuacyjnego dla całego stanu budynku tzw. „starej szkoły”;
- przyjazd jednostek Straży Pożarnej i podjęcie akcji przeszukania obiektu oraz gaszenia pożaru.

Uwagi o przebiegu ćwiczeń:

- ewakuacja obiektu trzema klatkami schodowymi do czasu opuszczenia budynku przez ostatnią osobę trwała 10,15 min.;
- ewakuowano w sumie 408 osób;
- czas powiadomienia Straży Pożarnej wyniósł 7 min.;
- czas dojazdu jednostek PSP wyniósł (>1km) 3,24 – 3,28 min.;
- podano w sumie 3 prądy gaśnicze - 1 z hydrantu wewnętrznego przez pracowników Szkoły, 1 z szybkiego natarcia i 1 zewnętrzny;
- przeszukano obiekt od piwnic po strych przez dwa zespoły 3-osobowe, uszkodzonych nie odnaleziono;

Wnioski do przebiegu ćwiczeń:

1. Zaleca się zmodyfikowanie sygnału alarmowego o ogłoszeniu ewakuacji obiektu przez dodanie w instrukcji bezpieczeństwa zalecenia aby trzy dzwonki były powtarzane ciągle do czasu odwołania alarmu.
2. Niezbędne będą zmiany w organizacji powiadamiania Straży Pożarnej i innych służb na co wskazuje długi czas powiadomienia PSP o pożarze. Można polecić poza portiernią powiadamianie dodatkowo innym osobom np. z sekretariatu Szkoły oraz konieczne jest dodatkowe przećwiczenie tego elementu przez osoby wyznaczone do tej roli. Ponadto zaleca się dodanie do instrukcji alarmowych innych numerów telefonów niż alarmowe do służb ratowniczych.

3. Ewakuacja obiektu była przeprowadzona sprawnie, uczniowie byli pod stałym nadzorem nauczycieli, sprawnie przeprowadzono przeliczenie osób ewakuowanych. Za prawidłowe postępowanie należy również uznać podjęcie próby akcji gaśniczej przez pracowników przy pomocy hydrantów wewnętrznych i podręcznego sprzętu gaśniczego.
4. Prawidłowo pokierowano potoki osób ewakuowanych do minimum ograniczając ruch na klatce schodowej w pobliżu pożaru (brak wydzielenia klatek schodowych spowoduje jej szybkie zadymienie). Ponadto główne wejście do budynku od ul. 3-go Maja nie było używane do ewakuacji co ułatwiło dostanie się do obiektu służbą ratowniczym.
5. Wystąpiły trudności w łączności jednostek Straży Pożarnej spowodowane samoczynnym uruchamianiem się sygnalizatorów bezruchu w radiotelefonach będących na wyposażeniu GBA 2/24, co powodowało zakłócenia.
6. Ustawienie większości samochodów ratowniczych na ul. Śniadeckich spowodowało ograniczenia w możliwości manewrowania tymi pojazdami. Wskazane jest ustawianie pojazdów ratowniczych na ul. 3-go Maja pomimo blokowania przez to ruchu.
7. Stwierdzono rozproszenie się ratowników z zespołu dokonującego przeszukania pomieszczeń co mogło spowodować utratę łączności pomiędzy członkami grupy poszukiwawczej. Zaleca się bezwzględne przestrzeganie pozostania w zwartej grupie członków zespołów poszukiwawczych.
8. Zespoły poszukiwawcze nie posiadały możliwości dokonania oznakowania pomieszczeń przeszukanych aby uniknąć dublowania poszukiwania w tych samych miejscach.
9. Stwierdzono trudności w nawiązaniu łączności radiowej przez ratowników pracujących w aparatach oddechowych. Pomimo posiadania przez maski membram fonicznych nie można było zrozumieć meldunków radiowych składanych przez ratowników w aparatach oddechowych.
10. Wskazane jest rozważenie możliwości wyposażenia indywidualnego strażaków w sygnalizatory bezruchu jako uzbrojenie osobiste analogicznie do masek.

Opracował:
Asp.sztab. Marian Binczarowski